

Złącze przejściowe z końcówką do spawania
 ø75PB / DN65
 nr kat: 1738-075000-000
 z mufą elektrooporową ø75
 nr kat: 17000-075000-000

Punkt stały na rurociągu PB
 Obejma warsztatowa pomiędzy
 dwiema mufami elektrooporowymi


Przejście przez ścianę rurą PB ø75
 Izolacja warsztatowa

Kolano elektrooporowe ø75
 nr kat: 1703-075090-000
 Izolacja warsztatowa

Zakończenie izolacji
 nr kat: 1741-075-040-016

Rurociąg mocowany do ściany
 obejmami rurowymi masywnymi
 np Hilti MP-MXI 159
 w rozstawie co 1,0m

W budynku rury stalowe
 czarne łączone przez spawanie




Punkt stały na rurociągu PB
 Obejma warsztatowa pomiędzy
 dwiema mufami elektrooporowymi

Przejście przez ścianę rurą PB ø75
 Izolacja warsztatowa

Kolano elektrooporowe ø75
 nr kat: 1703-075090-000
 2 szt
 Izolacja warsztatowa

Rurociąg mocowany do ściany
 obejmami rurowymi masywnymi
 np Hilti MP-MXI 159
 w rozstawie co 0,7m

Złącze przejściowe z końcówką do spawania
 ø75PB / DN65
 nr kat: 1738-075000-000
 z mufą elektrooporową ø75
 nr kat: 17000-075000-000



W budynku rury stalowe
 czarne łączone przez spawanie

Wyjście rurociągów z ziemi
 za pomocą łuków gętych
 z rury

Blok oporowy betonowy górny
 z obejmą do rurociągu

Blok oporowy betonowy dolny
 z obejmą do rurociągu

Dwa rurociągi preizolowane
 jedнопrzewodowe
 2x ø75/160 PB/PE
 Flexalen600 typ. 1010-16075-001
 2x137mb rury

Wyjście rurociągów z ziemi
 za pomocą łuków gętych
 z rury

AKI projekt		MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ	
tel/fax. (77) 454 62 77		kom. 502 529 808	
e-mail: biuro@aki-projekt.pl		45-710 Opole ul. Prószkowska 9/28	
INWESTYCJA/OBIĘTY		ADRES	
Podziemna instalacja ciepłownicza i instalacja ogrzewania obiektu z bloków betonowych		45-574 Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice	
NAZWA RYSUNKU			
Schemat montażowy podziemnej instalacji ciepłowniczej w technologii Thermaflex Flexalen			
FAZA PROJEKTU		BRANŻA	
Projekt wykonawczy		Instalacje sanitarne	
PROJEKT		DATA	
mgr inż. Marcin Świątkiewicz		16.07.2018	
SPRAWDZENIE		SKALA	
mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz		-	
NR UPR. OPL/0313/P005/07		NR RYS.	
267/76/Op		IS 3	